Приложение № 6
к письму МЧС России
от 06.08.2012 №19-3-1-3170

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ОТРАДНЫЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ БОГАТОВСКИЙ И КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

446306, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, дом 101

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 27/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя,

Директору ГБОУ ООШ пос. Подгорный Ямщиковой Татьяне Сергеевне

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Отрадный, м.р. Богатовский и Кинель-Черкасский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Кириллова Игоря Валериевича от 28.05.2021 № 26, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч. 00 мин. «15» июня 2021г. по 16 ч. 00 мин. «30» июня 2021г. заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Отрадный, муниципальным районам Богатовский и Кинель-Черкасский управления надзорной деятельности и профилактической

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных

работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковником внутренней

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти,

службы Петровой Еленой Георгиевной, проведена плановая проверка объекта защиты государственного

органа местного самоуправления)

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, расположенного (-ых) по адресу: 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, пос. Подгорный, ул. Мира, д.3

совместно с директором ГБОУ ООШ Ямщиковой Татьяной Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 10).	01.10.2021	
2.	При эксплуатации объекта защиты руководитель не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения.	ППР в РФ п. 13.	01.10.2021	
3.	Руководителем организации не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами, кабелями (подвальное помещение).	ППР в РФ п. 15.	01.10.2021	
4.	Не разработан регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, который должен быть утвержден руководителем организации.	ППР в РФ п. 54.	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. начальника ОНД и ПР по г.о. Отрадный,
(должность, фамилия, инициалы государственного
м.р. Богатовский и Кинель-Черкасский
инспектора по пожарному надзору)
Петрова Е.Г.

(подпись)

«30» июня 2021 г.

М.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ ООШ пос. Подгорный
(должность, фамилия, инициалы)
Ямщикова Т.С.

(подпись)

«30» июня 2021 г.

ЭП

C=RU, O=ГБОУ ООШ пос.Подгорный, CN=Ямщикова Татьяна Сергеевна, E=podgor_sch@samara.edu.ru
00d7225833faaa8ffc
2021.07.09 09:06:55+04'00'

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору